

Międzyrzec Podlaski 30.01.2018r.

R-III.271.28.2017

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Montaż małych instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski” dostawa i montaż kotła na biomasę i drewno
Ogłoszenie nr 2017/S 246-514140 z dnia 2017-12-22

Miasto Międzyrzec Podlaski jako Zamawiający na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1.

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający zaakceptuje kotły o mocy regulowanej (kotły z palnikami modulowanymi) w zakresie 5 -15 kW, dla instalacji o mocy 10kW, a więc kotły które mogą pracować z mocą 10 kW z zachowaniem parametrów opisanych w dokumentacji przetargowej i potwierdzonych stosownymi certyfikatami?

Odpowiedź na pytanie 1:

Tak Zamawiający zaakceptuje kotły o mocy regulowanej (kotły z palnikami modulowanymi) w zakresie 5 -15 kW, dla instalacji o mocy 10kW, a więc kotły które mogą pracować z mocą 10 kW z zachowaniem parametrów opisanych w dokumentacji przetargowej i potwierdzonych stosownymi certyfikatami.

BURMISTRZ MIASTA


Zbigniew Kot