

Międzyrzec Podlaski 18.06.2018r.

R-III.271.32.2018

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie projektu budowlanego budynku miejskiego przedszkola i żłobka wraz z zagospodarowaniem w Międzyrzecu Podlaskim”

Ogłoszenie nr 570693-N-2018 z dnia 2018-06-12 r.

Miasto Międzyrzec Podlaski jako Zamawiający na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający przewidział sytuację gdy jeden z Wykonawców zaoferuje zakończenie zamówienia na dzień wolny od pracy?

Odpowiedź na pytanie 1:

W przypadku zaoferowania zamówienia na dzień wolny od pracy, odbiór dokumentacji projektowej (potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym) musi nastąpić najpóźniej w ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wskazany w ofercie.

Pytanie 2.

Czy w projekcie instalacji elektrycznej należy uwzględnić instalacje alarmową?

Odpowiedź na pytanie 2:

Instalację alarmową należy uwzględnić w projekcie instalacji teleinformatycznej budynku.

Pytanie 3.

Jaki procent zapotrzebowania na zużywaną energię elektryczną ma pokrywać instalacja fotowoltaiczna?

Odpowiedź na pytanie 3:

Należy zaprojektować instalację fotowoltaiczną o mocy 39,0 -39,9 kW (mikroinstalacja).

Pytanie 4.

Czy projektowana instalacja fotowoltaiczna ma oddawać nadmiar energii do sieci, czy współpracować z akumulatorami?

Odpowiedź na pytanie 4:

Instalację fotowoltaiczną należy zaprojektować w systemie otwartym. Nie dopuszcza się projektu w systemie zamkniętym.

Pytanie 5.

Jaki procent zapotrzebowania c.w.u. i c.o. ma pokrywać projektowana pompa ciepła?

Odpowiedź na pytanie 5:

Ze względu na ograniczenie powierzchni terenu należy zaprojektować pompę ciepła z odwiertami pionowymi o mocy ok. 50 kW

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot