






- Okna oddymiające - 2 szt.
- FSP P1
 - powierzchnia geometryczna okna 940x1400 mm
 - powierzchnia czynna oddymiania okna 0,65m²

PIĘTRO

PARTER



silowniki elektryczne do drzwi
napowietrzających z wiatrołapu
2 szt. - dla klatki schodowej K1
6 szt. - dla klatki schodowej K2

Obiekt: PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU STANICY ŻEGLARSKIEJ NA POTRZEBY WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ W MIEDZYRZECU PODLASKIM		
Adres inwestycji:	dz. Nr 392/5 obręb nr 004 jedn.ewid. 060101_1 Międzyrzec Podlaski	
Inwestor:	Miasto Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8 21-560 Międzyrzec Podlaski	
Nazwa rysunku:	instalacja oddymiania-schemat blokowy	
Projektant: inż. Dariusz Giersz upr. bud. LUB/0196/PWOE/07 spec. instalacyjna		
Sprawdzający: mgr inż. Jacek Melanik upr. bud. LUB/0185/PWOE/08 spec. instalacyjna		
Skala	Data opracowania	Nr rysunku
1:100	sierpień 2016 r.	E 6