

Międzyrzec Podlaski 23.01.2020r.

R-III.271.3.2020

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Głęboka termomodernizacja budynku MOPS w Międzyrzeczu Podlaskim - Wymiana oprav oświetleniowych”

Ogłoszenie nr 504822-N-2020 z dnia 2020-01-21 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540012455-N-2020 z dnia 22-01-2020 r.

Miasto Międzyrzec Podlaski jako Zamawiający na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1.

Czy jest to sama dostawa oprav , czy dostawa wraz z wymianą oprav

Pytanie 2.

Czy mają Państwo zestawienie starych oprav które należy zamienić

Pytanie 3.

Czy mają Państwo zrobiony gotowy projekt do którego trzeba dobrać oprav

Odpowiedź na pytanie 1:

Jak wskazuje rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: „Głęboka termomodernizacja budynku MOPS w Międzyrzeczu Podlaskim –Wymiana oprav oświetleniowych”

o następującym zakresie :

Wymiana wewnętrznych oprav oświetleniowych żarowych i świetlówkowych na LED

Jest to dostawa wraz z wymianą oraz utylizacją starych oprav.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zestawienie starych oprav:

19 szt. plafonier żarowe okrągłe z kloszem z poliwęglanu 60W

107szt. oprav świetlówkowe 2x40W

Odpowiedź na pytanie 3:

Projekt jest załącznikiem Nr 8 oprav należy dobrać zgodnie z wymaganymi parametrami.

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot