

Międzyrzec Podlaski 31.01.2020r.

R-III.271.2.2020

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Głęboka termomodernizacja budynku MOPS w Międzyrzeczu Podlaskim –Instalacja fotowoltaiczna”

Ogłoszenie nr 502221-N-2020 z dnia 2020-01-20 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540012429-N-2020 z dnia 22-01-2020 r.

Miasto Międzyrzec Podlaski jako Zamawiający na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści panele fotowoltaiczne o następujących parametrach:

- Moc pojedynczego panelu 320 Wp
- Panele wykonane w technologii monokrystalicznej
- Prąd zwarcia I_{sc} 9,85 A
- Natężenie prądu w MPP I_{mpp} 9,45 A
- Natężenie obwodu otwartego U_{oc} 40,53 V
- Napięcie w MPP U_{mpp} 33,86 V
- Temp. współ. mocy T_{cp} -0,396 %/°C
- Temp. współ. napięcia T_{cv} -0,31 %/°C
- Temp. współ. natężenia prądu T_{ci} + 0,06 %/°C

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający dopuści takie panele fotowoltaiczne.

Z up. Burmistrza Miasta


Paweł Łysańczuk
Z-ca Burmistrza Miasta