

Międzyrzec Podlaski 14.08.2020r.

R-III.271.18.2020

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizacja Boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 2 w Międzyrzeczu Podlaskim”

Ogłoszenie nr 570342-N-2020 z dnia 2020-08-07 r.

Miasto Międzyrzec Podlaski jako Zamawiający na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.) udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny o wyższym parametrze dtex, wyższej ilości pęczków i włókien/m2 oraz dużo grubszy włóknie na poziomie 440 i 490 mikronów, ale niższej wadze całkowitej 3 080g/m2 oraz wytrzymałości na wyrywanie pęczków po starzeniu min. 52N.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający nie dopuszcza trawy o powyższych parametrach


Pytanie 2.

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu, że producent sztucznej trawy musi posiadać status FIFA PREFERRED PRODUCER, skoro wymaga badania laboratoryjne na zgodność z FIFA potwierdzające jakość oferowanej trawy na poziomie FIFA? Dla wiadomości Zamawiającego Grupa FPP składa się z ograniczonej grupy Producentów sztucznej trawy.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający wymaga posiadania statusu FIFA PREFERRED PRODUCER posiadanie tego statutu potwierdza wysokie parametry użytkowe nawierzchni trawy syntetycznej co przekłada się na trwałość wymaganą przez instytucje dofinansującą.

Z up. Burmistrza Miasta


Paweł Łysańczuk
Z-ca Burmistrza Miasta