

Międzyrzec Podlaski 14.08.2020r.

R-III.271.18.2020

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizacja Boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 2 w Międzyrzeczu Podlaskim”**

Ogłoszenie nr 570342-N-2020 z dnia 2020-08-07 r.

Miasto Międzyrzec Podlaski jako Zamawiający na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Pytanie 1.**

Czy Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy przedłożenia raportu z badań testu Lisport XL na min 18.000 cykli zgodnie z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015)?  
Takie badanie maszyną Lisport XL jest badaniem bardzo ważnym, które pozwala Zamawiającemu ocenić wytrzymałość włókna trawy, wydajność trawy syntetycznej oraz niezmiennosć parametrów sportowych na nawierzchni w symulowanym okresie użytkowania tj. w ciągu 15 lat.

**Odpowiedź na pytanie 1:**

Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy przedłożenia raportu z badań testu Lisport XL na min 18.000 cykli zgodnie z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015)

**Z up. Burmistrza Miasta**

  
**Paweł Lysanczuk**  
Z-ca Burmistrza Miasta