

Międzyrzec Podlaski 24.08.2020r.

R-III.271.18.2020

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizacja Boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 2 w Międzyrzeczu Podlaskim”

Ogłoszenie nr 570342-N-2020 z dnia 2020-08-07 r.

Zmiana ogłoszenia nr 540152765-N-2020 z dnia 2020-08-14 r.

Miasto Międzyrzec Podlaski jako Zamawiający na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:


Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści sztuczne trawy z badaniem Lisport XL dla 15 000 cykli?

Odpowiedź na pytanie 1:

Z uwagi na bardzo dużą intensywność użytkowania Boiska Orlik do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Międzyrzeczu Podlaskim Zamawiający podtrzymuje określony w SIWZ wymóg przedłożenia przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy raportu z badań testu Lisport XL na min 18.000 cykli

Z up. Burmistrza Miasta


Paweł Lysańczuk
Z-ca Burmistrza Miasta