

R-III.271.20.2020

**dotyczy: zamówienie na: Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi
powiatowej Nr 1142L ulicy Łosickiej w Międzyrzecu Podlaskim**

Miasto Międzyrzec Podlaski jako Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania dotyczące zamówienia:

Pytania:

1. Czy Zamawiający ma zabezpieczone środki finansowe na pełną wartość zamówienia?
2. Na podstawie art. 96 ust. 3 Prawa zamówień publicznych w zw. z § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) Prosimy o podanie szacunkowej wartości zamówienia i udostępnienie protokołu zamówienia. Wartość zamówienia ustaloną w oparciu o art. 32 Prawa zamówień publicznych należy odróżnić od kwoty, jaką zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie zamówienia, a którą należy podać bezpośrednio przed otwarciem ofert (art. 86 ust. 3 Prawa zamówień publicznych): Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia, ustalana przez zamawiającego w trybie art. 32 i n. p.z.p. istotna jest dla przyjęcia zastosowania do danego zamówienia procedur przyjętych dla zamówień poniżej progów UE, powyżej tych progów, czy też procedur zastrzonych dla maksymalnych wartości progów przyjętych w p.z.p. Wartość ta niezależnie od czasu trwania postępowania jest jedna i nie podlega weryfikacji w toku tego postępowania, bez względu na zmianę sytuacji rynkowej i wyceny rynkowej danego przedmiotu zamówienia.
3. Czy Zamawiający posiada porozumienie z ZDP w Białej Podlaskiej dot. realizacji w/w inwestycji?
4. Czy Zamawiający posiada warunki techniczne wydane przez ZDP w Białej Podlaskiej określające parametry przebudowywanej drogi?
5. Czy teren inwestycji objęty jest obowiązującym MPZP?
6. Czy Zamawiający dysponuje prawem do nieruchomości na cele budowlane?
7. Proszę o potwierdzenie, że dokumentacja ma zostać wykonana w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę czy zgłoszenie. Z załączonej koncepcji wynika, że planowana droga wykracza poza istniejący pas drogowy (dz. 98-104) więc uzasadniona jest procedura przewidziana w specustawie drogowej i uzyskanie decyzji ZRID. Czy uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia jest w zakresie zamówienia czy będzie po stronie Zamawiającego?
8. Jakie projekty należy opracować? Czy tylko projekt budowlany jak podano w nazwie zadania? Czy też projekt wykonawczy? Prawo budowlane nie przewiduje formuły projektu budowlano-wykonawczego jak podano w PFU – proszę o sprecyzowanie.
9. W dniu 19 września br. wchodzi w życie nowelizacja prawa budowlanego a wraz z nią projekt techniczny. Obowiązek zapewnienia ich opracowania spoczywał będzie na inwestorze. Czy Zamawiający oczekuje opracowania projektów technicznych?

10. Przedstawiamy uwagi do załączonej koncepcji z prośbą o ustosunkowanie się Zamawiającego:
- a. Szerokość jezdni 7,0-7,5 m jest niezgodna z warunkami technicznymi - dla drogi powiatowej klasy Z szerokość jezdni to 6,0 m,
 - b. Szerokość chodnika 1,5 m jest niezgodna z warunkami technicznymi – szerokość chodnika min. 2,0 m plus szer. krawężnika,
 - c. Brak kontynuacji chodnika w rej. skrzyżowania z drogą krajową nr 2. W pasie drogi krajowej brak jest chodników czy wobec tego zasadnym i bezpiecznym jest prowadzenie tam pieszych?
 - d. Koncepcja poza odcinkami chodników nie przewiduje rozwiązań dla bezpiecznego ruchu pieszych. Brak jest zaprojektowanych przejść dla pieszych w rej. skrzyżowań oraz szczególnie w rej. ist. placu zabaw
 - e. Promienie łuków na skrzyżowaniach chociaż niewymiarowane budzą wątpliwości co do spełnienia minimum $R=8m$
11. Czy w ocenie Zamawiającego istniejące odwodnienie drogi jest wystarczające czy też należy przewidzieć przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej w postaci dodatkowych wpustów?
12. Czy zakres zamówienia przewiduje przebudowę oświetlenia drogowego? Zgodnie z warunkami dla dróg publicznych oświetla się ronda.

Odpowiedzi :

- 1. Zamawiający ma zabezpieczone środki finansowe na pełną wartość zamówienia.
- 2. Zamówienie nie jest prowadzone na podstawie prawa zamówień publicznych jest to zamówienie do 30 000 euro. Szacunkowa wartość zamówienia: 60 000zł
- 3. Zamawiający posiada porozumienie ze Starostą Bialskim w zakresie opracowania projektu budowlanego
- 4. Zamawiający nie posiada warunków technicznych wydane przez ZDP w Białej Podlaskiej określające parametry przebudowywanej drogi.
- 5. Teren inwestycji objęty jest obowiązującym MPZP.
- 6. Zamawiający dysponuje prawem do nieruchomości na cele budowlane
- 7. Dokumentacja ma zostać wykonana w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.
Planowana droga mieści się w istniejącym pasie drogowym . Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę nie jest w zakresie zamówienia będzie po stronie Zamawiającego
- 8. Należy opracować projekt budowlany i projekt wykonawczy.
- 9. Zamawiający oczekuje opracowania projektów technicznych.
- 10. Projekt należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi.
- 11. Istniejące odwodnienie drogi jest wystarczające
- 12. W zakres zamówienia nie przewiduje się przebudowy oświetlenia drogowego

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot