

R-III.271.30.2020

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **„Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego Pałacu Potockich w Międzyrzeczu Podlaskim”**

Ogłoszenie nr 609208-N-2020 z dnia 2020-11-17 r.

Miasto Międzyrzec Podlaski jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu na podstawie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.) wprowadza następujące zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. W Zal 6 - Przedmiar Robót w Lp. 667 d.2.7

treść o brzmieniu:

Okno oddymiające dachowe klasy wg EN 12101-2: RE 1000(+10000), SL 500, WL1500, T(00), B300 o wymiarach 100x140 cm o powierzchni czynnej 0,70 m2 z dwoma siłownikami elektrycznym 24V, z kołnierzem uszczelniającym montowane na dachu pochyłym krytym blachą trapezową i wykonaniem niezbędnych obróbek blacharskich

Zmienia się na:

Okno oddymiające dachowe klasy wg EN 12101-2: RE 1000(+10000), SL 500, WL1500, T(00), B300 o wymiarach 120x120 cm o powierzchni czynnej 0,70 m2 z dwoma siłownikami elektrycznym 24V, z kołnierzem uszczelniającym montowane na dachu pochyłym krytym blachą płaską i wykonaniem niezbędnych obróbek blacharskich

2. W Zal 6 - Przedmiar Robót w Lp. 691 d.2.10

treść o brzmieniu:

Okna rozwierne z drewna klejonego w kolorze brązowym z szybą dwukomorową ciepłochronną niskoemisyjną (4/16Ar/4) $U \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$ z obrobieniem ościeży wewnętrznych i zewnętrznych - okno o wymiarach w świetle ościeży 1000x1400 mm, profil ościeżnicy i skrzydeł według Projektu Budowlano-Wykonawczego

Zmienia się na:

Okna rozwierne z drewna klejonego w kolorze brązowym z szybą dwukomorową ciepłochronną niskoemisyjną (4/16Ar/4) $U \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$ z obrobieniem ościeży wewnętrznych i zewnętrznych - okno o wymiarach w świetle ościeży 900x1400 mm, profil ościeżnicy i skrzydeł według Projektu Budowlano-Wykonawczego

3. W Zal 6 - Przedmiar Robót w Lp. 761 d.2.16

treść o brzmieniu:

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych opkrągłych szczelnych IP 65 ze świetlówką kompaktową 22W

Zmienia się na:

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych opkrągłych szczelnych IP 65 ze świetlówką kompaktową 22W, 1500 lm, 4000 K, UGR<19

4. W Zal 6 - Przedmiar Robót w Lp. 762 d.2.16

treść o brzmieniu:

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych oświetlenia ewakuacyjnego z modulem awaryjnym 2 godz.

Zmienia się na:

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych oświetlenia ewakuacyjnego z modulem awaryjnym 2 godz.

5. W Zal 6 - Przedmiar Robót w Lp. 763 d.2.16

treść o brzmieniu:

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x36 W – przykręcanych

Zmienia się na:

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x36 W - przykręcanych, 4000 lm, 4000 K, UGR<19

6. W Zal 6 - Przedmiar Robót w Lp. 764 d.2.16

treść o brzmieniu:

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x36 W IP65 - przykręcanych

Zmienia się na:

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x36 W IP65 - przykręcanych, 4000 lm, 4000 K, UGR<19

7. W Zal 6 - Przedmiar Robót w Lp. 765 d.2.16

treść o brzmieniu:

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x36 W z modulem awaryjnym - przykręcanych

Zmienia się na:

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x36 W z modulem awaryjnym

2 godz. - przykręcanych, 4000 lm, 4000 K, UGR<19

8. W Zal 6 - Przedmiar Robót w Lp. 767 d.2.16

treść o brzmieniu:

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych - kinkiety ozdobne podwójne z żarówkami energooszczędnymi 11 W mocowane na ścianie

Zmienia się na:

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych - kinkiety ozdobne podwójne z żarówkami energooszczędnymi 11 W mocowane na ścianie, 1000 lm, 4000 K, UGR<19

9. W Zal 6 - Przedmiar Robót w Lp. 769 d.2.16

treść o brzmieniu:

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zawieszanych - Żyrandole ozdobne na 5 żarówek energooszczędnych o mocy 11 W

Zmienia się na:

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zawieszanych - Żyrandole ozdobne na 5 żarówek energooszczędnych o mocy 11 W, 4000 K

10. W Zal 6 - Przedmiar Robót w Lp. 770 d.2.16

treść o brzmieniu:

Montaż wysięgników stylowych ozdobnych typu R 24 Art Metal lub inny równoważny na ścianie zewnętrznej budynku

Zmienia się na:

Montaż wysięgników stylowych ozdobnych na ścianie zewnętrznej budynku wg Projektu Budowlanego (branża elektryczna) Rys E15

11. W Zal 6 - Przedmiar Robót w Lp. 771 d.2.16

treść o brzmieniu:

Montaż na zamontowanym wysięgniku oprawy ozdobnej Aries 04 ArtMetal lub inny równoważny (kinkiet stylowy) układem zapłonowym 70 W z żarówką metalohalogenkową 70W

Zmienia się na:

Montaż na zamontowanym wysięgniku oprawy ozdobnej (kinkiet stylowy) układem zapłonowym 70 W z żarówką metalohalogenkową 70W wg Projektu Budowlanego (branża elektryczna) Rys E15

12. W Zal 6 - Przedmiar Robót w Lp. 808 d.2.16

treść o brzmieniu:

Rury winidurowe karbowane (giętkie) peszel o śr.do 25 mm układane

p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż beton

m

0 m 0,00

Zmienia się na:

Rury winidurowe karbowane (giętkie) peszel o śr.do 25 mm układane

p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż beton

m

84

13. Zmiana

Zamawiający zmienia Zał.8 Rys 8.3 E2

14. Uzupełnienie

Zamawiający uzupełnia przedmiar o poz. 667' d.2.7

KNR-W 2-02 1017-02

Wylaz dachowy o wymiarach 120x120 cm z kołnierzem uszczelniającym montowane na dachu pochyłym krytym blachą płaską i wykonaniem niezbędnych obróbek blacharskich

kpl. 2 kpl. 2,00

15. Uzupełnienie

Zamawiający uzupełnia przedmiar o poz. 879' d.2.18

kalkulacja własna

Renowacja krat zewnętrznych stalowych nawijanych wraz z mechanizmem nawijającym kraty (oczyszczenie krat z rdzy i powłok malarskich, malowanie krat farbą antykorozyjną x2 i farbą nawierzchniową kolor grafit x 2, naprawa mechanizmów nawijających kraty) - 39 szt.

m2

krata 1 1,30*1,90*24 m2 59,28

krata 2 1,10*2,40*4 m2 10,56

krata 3 1,35*2,45*3 m2 9,92

krata 4 1,60*2,40*6 m2 23,04

krata 5 1,60*3,40*2 m2 10,88

krata 6 2,70*2,50*1 m2 6,75

16. Uzupełnienie

Zamawiający uzupełnia Zał.8.1 A44

17. Uzupełnienie

Zamawiający uzupełnia Zał.15 do projektu prac konserwatorskich (dokumentacja fotograficzna krat)

18. Uzupełnienie

Zamawiający uzupełnia Zał. 6-14 do projektu prac konserwatorskich

19. Zmiana

Zamawiający zmienia Zał.8.1 Rys. A17

20. Zmiana

Zamawiający zmienia Zał.8.1 Rys.A18

21. Uzupełnienie
Zamawiający uzupełnia zał 8.1 Ppoz. Opis

22. Uzupełnienie
Zamawiający uzupełnia zał 8.1 Ppoz. rys 1

23. Uzupełnienie
Zamawiający uzupełnia zał 8.1 Ppoz. rys 2

24. Uzupełnienie
Zamawiający uzupełnia zał 8.1 Ppoz. rys 3

25. Uzupełnienie
Zamawiający uzupełnia zał 8.1 Ppoz. rys 4

26. Uzupełnienie
Zamawiający uzupełnia zał 8.1 Ppoz. rys 5

27. Uzupełnienie
Zamawiający uzupełnia zał 8.1 Ppoz. rys 6

28. Uzupełnienie
Zamawiający uzupełnia zał 8.3 E15

29. W Zał 7 - Kosztorys Ofertowy w Lp. 667 d.2.7

treść o brzmieniu:

Okno oddymiające dachowe klasy wg EN 12101-2: RE 1000(+10000), SL 500, WL1500, T(00), B300 o wymiarach 100x140 cm o powierzchni czynnej 0,70 m² z dwoma siłownikami elektrycznym 24V, z kołnierzem uszczelniającym montowane na dachu pochyłym krytym blachą trapezową i wykonaniem niezbędnych obróbek blacharskich

Zmienia się na:

Okno oddymiające dachowe klasy wg EN 12101-2: RE 1000(+10000), SL 500, WL1500, T(00), B300 o wymiarach 120x120 cm o powierzchni czynnej 0,70 m² z dwoma siłownikami elektrycznym 24V, z kołnierzem uszczelniającym montowane na dachu pochyłym krytym blachą płaską i wykonaniem niezbędnych obróbek blacharskich

30. W Zał 7 - Kosztorys Ofertowy w Lp. 691 d.2.10

treść o brzmieniu:

Okna rozwierne z drewna klejonego w kolorze brązowym z szybą dwukomorową ciepłochronną niskoemisyjną (4/16Ar/4) $U \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$ z obrobieniem ościeży wewnętrznych i zewnętrznych - okno o wymiarach w świetle ościeży 1000x1400 mm, profil ościeżnicy i skrzydeł według Projektu Budowlano-Wykonawczego

Zmienia się na:

Okna rozwierne z drewna klejonego w kolorze brązowym z szybą dwukomorową

ciepłochronną niskoemisyjną (4/16Ar/4) $U \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$ z obrobieniem ościeży wewnętrznych i zewnętrznych - okno o wymiarach w świetle ościeży 900x1400 mm, profil ościeżnicy i skrzydeł według Projektu Budowlano-Wykonawczego

31. W Zal 7 - Kosztorys Ofertowy w Lp. 761 d.2.16

treść o brzmieniu:

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych opkrągłych szczelnych IP 65 ze świetlówką kompaktową 22W

Zmienia się na:

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych opkrągłych szczelnych IP 65 ze świetlówką kompaktową 22W, 1500 lm, 4000 K, UGR<19

32. W Zal 7 - Kosztorys Ofertowy w Lp. 762 d.2.16

treść o brzmieniu:

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych oświetlenia ewakuacyjnego z modulem awaryjnym 2 godz.

Zmienia się na:

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych oświetlenia ewakuacyjnego z modulem awaryjnym 2 godz.

33. W Zal 7 - Kosztorys Ofertowy w Lp. 763 d.2.16

treść o brzmieniu:

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x36 W – przykręcanych

Zmienia się na:

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x36 W - przykręcanych, 4000 lm, 4000 K, UGR<19

34. W Zal 7 - Kosztorys Ofertowy w Lp. 764 d.2.16

treść o brzmieniu:

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x36 W IP65 - przykręcanych

Zmienia się na:

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x36 W IP65 - przykręcanych, 4000 lm, 4000 K, UGR<19

35. W Zal 7 - Kosztorys Ofertowy w Lp. 765 d.2.16

treść o brzmieniu:

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z

blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x36 W z modulem awaryjnym - przykręcanych

Zmienia się na:

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłóvkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x36 W z modulem awaryjnym 2 godz. - przykręcanych, 4000 lm, 4000 K, UGR<19

36. W Zal 7 - Kosztorys Ofertowy w Lp. 767 d.2.16

treść o brzmieniu:

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych - kinkiety ozdobne podwójne z żarówkami energooszczędnymi 11 W mocowane na ścianie

Zmienia się na:

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych - kinkiety ozdobne podwójne z żarówkami energooszczędnymi 11 W mocowane na ścianie, 1000 lm, 4000 K, UGR<19

37. W Zal 7 - Kosztorys Ofertowy w Lp. 769 d.2.16

treść o brzmieniu:

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zawieszanych - Żyrandole ozdobne na 5 żarówek energooszczędnych o mocy 11 W

Zmienia się na:

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zawieszanych - Żyrandole ozdobne na 5 żarówek energooszczędnych o mocy 11 W, 4000 K

38. W Zal 7 - Kosztorys Ofertowy w Lp. 770 d.2.16

treść o brzmieniu:

Montaż wysięgników stylowych ozdobnych typu R 24 Art Metal lub inny równoważny na ścianie zewnętrznej budynku

Zmienia się na:

Montaż wysięgników stylowych ozdobnych na ścianie zewnętrznej budynku wg Projektu Budowlanego (branża elektryczna) Rys E15

39. W Zal 7 - Kosztorys Ofertowy w Lp. 771 d.2.16

treść o brzmieniu:

Montaż na zamontowanym wysięgniku oprawy ozdobnej Aries 04 ArtMetal lub inny równoważny (kinkiet stylowy) układem zapłonowym 70 W z żarówką metalohalogenkową 70W

Zmienia się na:

Montaż na zamontowanym wysięgniku oprawy ozdobnej (kinkiet stylowy) układem zapłonowym 70 W z żarówką metalohalogenkową 70W wg Projektu Budowlanego (branża elektryczna) Rys E15

40. W Zal 7 - Kosztorys Ofertowy w Lp. 808 d.2.16

treść o brzmieniu:

Rury winidurkowe karbowane (giętkie) peszel o śr.do 25 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton

m

0 m 0,00

Zmienia się na:

Rury winidurkowe karbowane (giętkie) peszel o śr.do 25 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton

m

84

41. Uzupełnienie

Zamawiający uzupełnia kosztorys ofertowy o poz. 667' d.2.7

KNR-W 2-02 1017-02

Wyłaz dachowy o wymiarach 120x120 cm z kołnierzem uszczelniającym montowane na dachu pochyłym krytym blachą płaską i wykonaniem niezbędnych obróbek blacharskich

kpl. 2 kpl. 2,00

42. Uzupełnienie

Zamawiający uzupełnia kosztorys ofertowy o poz. 879' d.2.18

kalkulacja własna

Renowacja krat zewnętrznych stalowych nawijanych wraz z mechanizmem nawijającym kraty (oczyszczenie krat z rdzy i powłok malarskich, malowanie krat farbą antykorozyjną x2 i farbą nawierzchniową kolor grafit x 2, naprawa mechanizmów nawijających kraty) - 39 szt.

m2

krata 1 1,30*1,90*24 m2 59,28

krata 2 1,10*2,40*4 m2 10,56

krata 3 1,35*2,45*3 m2 9,92

krata 4 1,60*2,40*6 m2 23,04

krata 5 1,60*3,40*2 m2 10,88

krata 6 2,70*2,50*1 m2 6,75

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian

W załączeniu:

Zal 6 - Przedmiar Robót po zmianie

Zal 7 - Kosztorys Ofertowy po zmianie,

Zał.8.1 Rys.A18 po zmianie

Zał.8.1 Rys. A17 po zmianie

Zał.6-14 do projektu prac konserwatorskich

Zał.15 do projektu prac konserwatorskich (dokumentacja fotograficzna krat)

Zal.8.1 A44

Zal.8 Rys 8.3 E2 po zmianie

Zal 8.1 Ppoz. Opis

Zal 8.1 Ppoz. rys 1

Zal 8.1 Ppoz. rys 2

Zal 8.1 Ppoz. rys 3
Zal 8.1 Ppoz. rys 4
Zal 8.1 Ppoz. rys 5
Zal 8.1 Ppoz. rys 6
Zal 8.3 E15

BURMISTRZ MIASTA


Zbigniew Kot

