

Międzyrzec Podlaski , dnia 24.10.2017r.

R-III.271.27.2017

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na „**Modernizacja Krytej Plywalni w Międzyrzecu Podlaskim**”

*nr ogłoszenia: 604105-N-2017; data zamieszczenia: 19.10.2017*

Miasto Międzyrzec Podlaski jako Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579) udziela wyjaśnień - odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

#### **Zapytanie 1**

Prosimy o wykreślenie zapisów ze str 4 - Część nr 5, pkt. f dotyczące ograniczeń w zastosowaniu zamków opartych o sterowniki grupowe obsługujące mniej niż 4 rygle szafkowe i/lub dotyczące ograniczeń w zastosowaniu zamków bateryjnych.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zastosowanie zamków opartych o sterowniki grupowe obsługujące mniej niż 4 rygle szafkowe oraz zasilanie sieciowe zamków ( nie dopuszcza się zasilania baterijnego).

#### **Zapytanie 2**

Prosimy o precyzyjne określenie jaki okres gwarancji ma być udzielony na wszelkie elementy szatni elektronicznej (jeśli zamki bateryjne to łącznie z bateriami) - np. minimum 2 lata

#### **Odpowiedź**

Na wszystkie elementy szatni elektronicznej minimalny okres gwarancji winien wynosić 24 miesiące.

#### **Zapytanie 3**

Prosimy o dopuszczenie składania ofert wariantowych gdyż może się to okazać korzystne dla zamawiającego.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

#### **Zapytanie 4**

Prosimy o zmianę sposobu dostarczenia ofert i dopuszczenie złożenia oferty pocztą elektroniczną.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert pocztą elektroniczną z uwagi na brak stosownego oprogramowania.

#### **Zapytanie 5**

Jaką dokładnie ilość szafek należy dostarczyć/zaoferować? Gdyż wg opisu (pkt.f) 34 szt (dla 68 osób) a wg rzutu parteru szafek jest o wiele więcej...

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ (rozdział 3 ust4 pkt 5 lit. f) przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 34 szt. szafek basenowych ubraniowych podwójnych (dla 2 osób) tj. ogółem dla 68 osób (34 x 2= 68 szt).

Zamawiający informuje, iż treści zapytań i odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

*WJ*

**BURMISTRZ MIASTA**

**Zbigniew Kot**