

Międzyrzec Podlaski 30.01.2018r.

R-III.271.28.2017

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Montaż małych instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski” dostawa i montaż kotła na biomasę i drewno
Ogłoszenie nr 2017/S 246-514140 z dnia 2017-12-22

Miasto Międzyrzec Podlaski jako Zamawiający na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1. Zamawiający nie określił w ilu instalacjach wymaga podłączenia kotła do systemu TIK. Czy Zamawiający dopuszcza podłączenia 10% instalacji do systemu TIK tj. 7 kotłowni na biomasę?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający wymaga podłączenia do systemu TIK w 100% instalacji.

Pytanie 2. Czy w ramach wdrożenia systemu TIK jest stworzenie portalu internetowego na serwerze WWW dla Miasta, czy wykorzystanie istniejącego portalu producenta sterowników na którym możliwy jest kompleksowy monitoring instalacji kotłowni?

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystanie istniejącego portalu producenta sterowników z zachowaniem funkcji oraz zadań opisanych w dokumentacji przetargowej.

Pytanie 3. Po czyjej stronie Wykonawcy/Użytkownika jest dostosowanie instalacji elektrycznej do wymagań kotłowni tj. montaż zabezpieczeń, doprowadzenie przewodu do pomieszczenia kotłowni, wykonanie gniazdka?

Odpowiedź na pytanie 3:

Dostosowanie instalacji elektrycznej do wymagań kotłowni tj. montaż zabezpieczeń, doprowadzenie przewodu do pomieszczenia kotłowni, wykonanie gniazdka leży po stronie Użytkownika.

Pytanie 4. Czy Zamawiający potwierdza że koszt utrzymania łącza internetowego leży po stronie Użytkownika instalacji?

Odpowiedź na pytanie 4:

Tak Zamawiający potwierdza że koszt utrzymania łącza internetowego leży po stronie Użytkownika instalacji.

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot