



NUMER ODBIORU	NAMAZNA ODBIORU	MOC ODBIORU (kW)	POMIESZCZENIE
1	Zasilanie z RG	.	.
2	Kontrola napięcia	.	.
3	.	.	rezerwa
4	.	.	rezerwa
5	gniazda komunikacja	1,0	YDy20 3x2,5
6	gniazda łazienki	1,5	YDy20 3x2,5
7	gniazda gospodarstwo	0,5	YDy20 3x2,5
8	gniazda dyktor	1,0	YDy20 3x2,5
9	gniazda sekretariat	1,5	YDy20 3x2,5
10	gniazda zarząd	1,0	YDy20 3x2,5
11	gniazda księgowość	1,0	YDy20 3x2,5
12	gniazda m. treningowe	1,0	YDy20 3x2,5
13	gniazda m. instruktor	1,0	YDy20 5x2,5
14	gniazda m. treningowe	1,5	YDy20 3x2,5
15	gniazda m. treningowe	2,5	YDy20 3x2,5
16	gniazda m. socjalne	2,0	YDy20 3x2,5
17	.	.	rezerwa
18	gniazda medyczne	1,0	YDy20 3x2,5
19	gniazda psycholog	2,5	YDy20 3x2,5
20	gniazda telechiczne	2,0	YDy20 3x2,5
21	.	.	rezerwa
22	oświetlenie komunikacja	0,3	YDy20 3x1,5
23	oświetlenie łazienki	1,8	YDy20 3x1,5
24	oświetlenie łazienki	1,15; 1,18	YDy20 3x1,5
25	oświetlenie łazienki	1,10	YDy20 3x1,5
26	oświetlenie gabinetu	1,7; 1,9	YDy20 3x1,5
27	oświetlenie gabinetu	1,14; 1,16	YDy20 3x1,5
28	.	0,2	rezerwa
29	.	0,2	rezerwa
30	.	1,21	rezerwa

OCHRONA DODATKOWA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM " SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE "

Obiekt: PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU STANICY ŻEGLARSKIEJ NA POTRZEBY WARSZTATOW TERAPII ZAJĘCIOWEJ W MIEJDZYZRZECU PODLASKIM	
Adres inwestycji:	dz. Nr 392/5, obręb nr 004 jedn. ewid. 060101_1 Międzyrzec Podlaski
Investor:	Miasto Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8
Nazwa rysunku:	21-560 Międzyrzec Podlaski schemat strukturalny RG-2
Projektant: Inż. Dariusz Giersz upr. bud. LUB/0196/PWOE/07 spec. instalacyjna	
Sprawdzający: mgr inż. Jacek Melanik upr. bud. LUB/0185/PWOE/08 spec. instalacyjna	
Skala:	Data opracowania wrzesień 2016 r. Nr rysunku E-5