

R-III.271.7.2019

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po wyrobiskach Żwirowni z przeznaczeniem na obszar turystyczny”

Ogłoszenie nr 511083-N-2019 z dnia 2019-03-05 r.

Miasto Międzyrzec Podlaski jako Zamawiający na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1.

Zamawiający w przedmiarze robót dla nawierzchni poliuretanowych boiska do tenisa, koszykówki oraz siłowni podaje: „nawierzchnia poliuretanowa boiska do koszykówki o grubości 8-16mm z warstwą stabilizującą o gr. 30-35mm...” Oraz dla nawierzchni poliuretanowej placów zabaw, placu sensorycznego i street workout: „nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw o gr warstwy użytkowej 8-12mm z warstwą amortyzującą o gr 30-70mm” Czy Zamawiający wymaga wykonania nawierzchni kortu, boiska do koszykówki oraz siłowni o grubości 16mm (8mm SBR + 8mm EPDM pierwotny barwiony w masie, nie z recyklingu)

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający wymaga wykonania nawierzchni kortu, boiska do koszykówki oraz siłowni o grubości 16mm (8mm SBR + 8mm EPDM pierwotny barwiony w masie, nie z recyklingu)

Pytanie 2.

Czy Zamawiający wymaga wykonanie nawierzchni poliuretanowej placów zabaw (1,2,3), placu sensorycznego oraz street workoutu o grubości górnej warstwy użytkowej 10mm wykonanej z EPDM pierwotny barwiony w masie, nie z recyklingu oraz warstwy stabilizującej o grubości dostosowanej do HK odpowiednio 1,6m dla placów zabaw i placu sensorycznego oraz 2,0m dla street workoutu.

Podana w opisie grubość warstwy stabilizującej od 30mm –70mm nie gwarantuje wykonania nawierzchni, która spełni wymagane HK upadku.

Ponadto prosimy o wprowadzenie wymogu dostarczenia przed wbudowaniem dokumentów dotyczących nawierzchni poliuretanowych celem weryfikacji poprawności doboru nawierzchni do wymogów HK.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający wymaga wykonanie nawierzchni poliuretanowej placów zabaw (1,2,3), placu sensorycznego oraz street workoutu o grubości górnej warstwy użytkowej 10mm wykonanej z EPDM pierwotny barwiony w masie, nie z recyklingu oraz warstwy stabilizującej o grubości dostosowanej do HK odpowiednio 1,6m dla placów zabaw i placu sensorycznego oraz 2,0m dla street workoutu.

Zamawiający nie będzie określał grubości warstwy stabilizującej której grubość zostanie dobrana przez wykonawcę w zależności od wartości wysokości upadku HK.

Przed wykonaniem nawierzchni Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dla Zamawiającego dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej celem weryfikacji poprawności doboru nawierzchni do wymogów wysokości upadku HK.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot