

Międzyrzec Podlaski 15.07.2019r.

R-III.271.25.2019

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zahajkowskiej w Międzyrzeczu Podlaskim”

Ogłoszenie nr 569854-N-2019 z dnia 2019-07-05 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie nr 540137933-N-2019 z dnia 05-07-2019 r.

Miasto Międzyrzec Podlaski jako Zamawiający na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1.

Proszę o informację czy zaprojektowana pompownia deszczowa ma być wpięta w istniejący system monitoringu (taki lokalnie istnieje). Czy należy ująć w ofercie wpięcie do układu sterującego w standardzie PWiK Międzyrzec Podlaski systemu wizualizacji?

Odpowiedź 1.

Tak zaprojektowana pompownia deszczowa ma być wpięta w istniejący system monitoringu PUK SP. Z O.O. (właściciela sieci kanalizacji sanitarnych w Międzyrzeczu Podlaskim).

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot