

Międzyrzec Podlaski 27.10.2020r.

R-III.271.29.2020

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa ulicy Adama Asnyka Nr 101539L od km 0+114,42 do km 0+223,36 i od km 0+426,36 do km 0+517,78 oraz ulicy Jana Brzechwy Nr 101657L od km 0+000,00 do km 0+491,89 w Międzyrzeczu Podlaskim”

Ogłoszenie nr 599070-N-2020 z dnia 2020-10-19 r.

Miasto Międzyrzec Podlaski jako Zamawiający na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.) udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1.

Prosimy o potwierdzenie, że podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie należy wykonać z kruszywa ze skał magmowych.

Odpowiedź na pytanie 1:

Tak podbudowę należy wykonać z kruszywa ze skał magmowych.

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot