

Międzyrzec Podlaski 02.12.2020r.

R-III.271.30.2020

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego Pałacu Potockich w Międzyrzeczu Podlaskim”

Ogłoszenie nr 609208-N-2020 z dnia 2020-11-17 r.

Miasto Międzyrzec Podlaski jako Zamawiający na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.) udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1.

Proszę o udostępnienie karty doboru pompy ciepła.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający nie posiada karty doboru pompy ciepła wymagane parametry opisane w Zał. 8.9 Specyfikacja_zakupywanego_sprzętu+_plan_rozmieszczenia.

Pytanie 2.

Proszę o podanie parametrów, (udostępnienie karty doborowej) pompy obiegowej do centralnego ogrzewania z elektronicznym regulatorem prędkości obrotowej.

Odpowiedź na pytanie 2:

Pompa obiegowa do centralnego ogrzewania z elektronicznym regulatorem prędkości obrotowej:

- Wysokość podnoszenia h min 5m
- Wydajność min 40 l/min
- Temperatura pracy 5-100°C
- Podłączenie kołnierzowe fi 32

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot