

Biała Podlaska, 25-05-2017 r.

17-C4/S/00632/271/R

Załącznik nr 1 do Umowy nr 17-C4/UP/00632 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej

MIASTO MIĘDZYRZEC PODLASKI

ul. Poczтовая 8

21-560 MIĘDZYRZEC PODLASKI

Warunki przyłączenia nr 17-C4/WP/00632 dla Podmiotu V grupy przyłączeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: Oświetlenie -Plac dworcowy

Lokalizacja: gmina Międzyrzec Podlaski, miejscowość Międzyrzec Podlaski, pl. Dworcowy,
nr dz. 252/4

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 08-05-2017, określa się następujące warunki przyłączenia:

1. Miejsce przyłączenia: słup nr 26 w linii nN zasilanej z ST -8 Biedronka.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: zaciski na listwie zaciskowej za układem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Moc przyłączeniowa: 10,00 kW – zasilanie podstawowe
4. Rodzaj przyłącza: kablowe.
5. Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:
 - 5.1. wybudować przyłączy YAKXS 4x35 mm² o długości ok 20 m od miejsca przyłączenia wym. w pkt 1 do złącza ZK1RL00usytuowanego w pobliżu słupa nr 26 w miejscu dostępnym i dogodnym do obsługi
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
 - 6.1. Od złącza pomiarowego do miejsca odbioru wybudować wewnętrzną linię zasilającą spełniającą wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami. Szafkę sterowania oświetlenia placu dworcowego usytuować w sąsiedztwie złącza wym. w pkt 5.1.
7. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: złącze kablowo-pomiarowe nN w linii ogrodzenia/graniczy działki.
8. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:



