

R-III.271.11.2020

dotyczy: zamówienie na: Wykonanie projektu budowlanego budowy ulicy bocznej od ul. Brzeskiej w Międzyrzecu Podlaskim

Miasto Międzyrzec Podlaski jako Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania dotyczące zamówienia:


Pytanie:

1. Czy Zamawiający będzie zlecał opracowanie projektu kanału technologicznego wg odrębnej umowy czy należy go wycenić w ofercie? Wykonanie kanału technologicznego jest obowiązkiem zarządcy drogi zgodnie z ustawą o drogach publicznych.
2. Czy plac do zawracania na końcu ul. Dębowej należy przewidzieć do rozbiórki? Pozostawienie go spowoduje parkowanie pojazdów w rejonie skrzyżowania co może stwarzać niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. Na rys.2 szerokość chodnika przy włączeniu do ul. Dębowej jest niezgodna z warunkami technicznymi i powinna wynosić min. 2 m plus szerokość krawężnika
3. Lokalizacja drogi na rys.1 niezgodna z jej lokalizacją na rys.2
4. Jaka ma być kategoria planowanej drogi? Gminna czy wewnętrzna?
5. Prawo budowlane nie przewiduje formuły projektu budowlano-wykonawczego a jedynie projekt budowlany, który składa się z projektu zagospodarowania terenu i projektów architektoniczno-budowlanych. Czy należy opracować projekt budowlany i projekt wykonawczy?

Odpowiedź:

1. Kanał technologiczny należy wycenić w ofercie.
2. Plac na końcu ul. Dębowej bez zmian, szerokość chodnika przy włączeniu do ul. Dębowej zaprojektować zgodnie z warunkami technicznymi.
3. Zamawiający dokona zmiany Zał Nr 4 rys 1.
4. Kategoria planowanej drogi – Gminna
5. Należy opracować projekt budowlany i projekt wykonawczy

Z up. Burmistrza Miasta


Paweł Łysańczuk
Z-ca Burmistrza Miasta