

Międzyrzec Podlaski 21.06.2018r.

R-III.271.33.2018

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Głęboka termomodernizacja krytej pływalni w Międzyrzecu Podlaskim
– Instalacja pompy ciepła”**

Ogłoszenie nr 575427-N-2018 z dnia 2018-06-19 r.

Miasto Międzyrzec Podlaski jako Zamawiający na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1.

W związku z ogłoszonym przetargiem zwracamy się z prośbą o potwierdzenie doboru wymiennika gruntowego w postaci 20 sond pionowych o długości 100m

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający potwierdza dobór 20 sond pionowych o długości 100m

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot