

Międzyrzec Podlaski 10.07.2018r.

R-III.271.29.2018

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Międzyrzeczu Podlaskim”**

Ogłoszenie nr Dz.U./S111 252474-2018-PL

Miasto Międzyrzec Podlaski jako Zamawiający na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1.

Zamawiający określił w pkt 2.2.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymóg: „Prąd diod na module LED 0,6-0,80 mA”.

Proszę o nieokreślanie dolnej wartości natężenie prądu zasilającego moduł ledowy, którego obniżenie wpływa korzystnie na żywotność i skuteczność diody - im mniejszy prąd, tym lepsze parametry oprawy są możliwe do osiągnięcia. Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego prądu zasilającego moduł ledowy na LED<0,8mA.

Odpowiedź na pytanie 1:

Prąd diod na module LED <0,8 mA.

BURMISTRZ MIASTA


Zbigniew Kot