

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Mapa aktualna na dzień 09.11.2017 r.
w obszarze zakreślonym kolorem zielonym.
Informacje o służebnościach gruntowych: NIE BADANO

Oznaczenie kancelaryjne
zgłoszenia pracy geodezyjnej: GKN.6640.2826.2017
Jednostka ewidencyjna: 060101_1 m. Międzyrzec Podlaski
Obręb ewidencyjny: 0002 Międzyrzec Podlaski
Układ współrzędnych: 2000 strefa 8
Układ wysokości: Kronsztadt 86
Sekcja: 8.168.10.13.4.3; 8.168.10.18.2.1

Uwaga: Nie dokonano aktualizacji użytków gruntowych na działkach nr 297, 294
-przeznaczenie mapy pod inwestycję liniową (linia kablowa oświetleniowa)
Podstawa prawna §79.2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 9 listopada 2011r.
w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych
oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Geodezyjna Inżynieria Wodno-Lądowa
SKALMAP
Damian Romaniuk
21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Lubelska 35
tel: 518 538 438 e-mail: skalmap@gmail.com
NIP 5372429966 REGON 030832941

GEODETA UPRAWNIONY
Bogusław Romanuk
Upr. Zaw. Mier. Nr 14988

GEODETA
mgr inż. Damian Romaniuk

Międzyrzec Podlaski. 09.11.2017r.

Podpisuje się, że niniejszy dokument został opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,
których rezultaty zawiera raport techniczny
wpłynący do ewidencji materiałów państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA BIAŁEJ
P. 0601.2017.3615
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu – operatu technicznego
13.11.2017
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu

Z up. SŁOBIŃSKI
mgr inż. Tadeusz Korulczyk
Inspektor w Wydziale Geodezji
Urząd Międzyrzec Podlaski

Pod kablami, na głębokości 15cm, należy ułożyć taśmę
FeZn 25x4, którą należy wykorzystać jako uziom szafki
sterowania oświetleniem i słupów oświetleniowych.

projektowane słupy oświetlenia ulicznego parkingu
typu STAR P prod. VALMONT Polska o wysokości 7m
z oprawami LED typu BGS213 ECO59/740 PSU II 48/60A
prod. PHILIPS na wysięgnikach 0,3m x 1m

projektowana linia kablowa wydzielonego oświetlenia
ulicznego parkingu typu YAKY 4x25mm²

projektowane słupy oświetlenia ulicznego parkingu
typu STAR P prod. VALMONT Polska o wysokości 7m
z oprawami LED typu BGS213 ECO59/740 PSU II
48/60A prod. PHILIPS na wysięgnikach 0,3m x 1m
(wg odrębnego opracowania)

projektowana linia kablowa wydzielonego oświetlenia uliczne
parkingu typu YAKY 4x25mm² (wg odrębnego opracowania)

projektowana wolnostojąca
szafka sterowania oświetleniem parkingu

istniejące złącze kablowo-licznikowe
typu ZK(2RL2+RL00)+1P nr 49/1/1A
(właściciel: PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Lublin)



Instalatorstwo Elektryczne Krzysztof Kalinka ul. Okólna 22A, 21-560 Międzyrzec Podlaski				
Inwestor:	Miasto Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski			
Obiekt:	Linia kablowa wydzielonego oświetlenia drogowego parkingu przy ulicy Łukowskiej w Międzyrzec Podlaskim.			
Tytuł rys.:	Plan trasy projektowanej linii kablowej wydzielonego oświetlenia drogowego.			
Zespół aut.:	Imię i nazwisko	nr upr.	Podpis:	Skala: 1:500
				Nr rys.: 1
Projektant:	Tadeusz Korulczyk	LUB/0210/POOE/14		Data: 07.2018r.