

R-III.271.3.2020

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Głęboka termomodernizacja budynku MOPS w Międzyrzeczu Podlaskim
- Wymiana opraw oświetleniowych”**

Ogłoszenie nr 504822-N-2020 z dnia 2020-01-21 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540012455-N-2020 z dnia 22-01-2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540015032-N-2020 z dnia 27-01-2020 r.

Miasto Międzyrzec Podlaski jako Zamawiający na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1.

- czy dopuszcza się zastosowanie oprawy plafoniery okrągłej LED o parametrach:

Rodzaj oprawy	Plafony
Typ montażu	Nastropowe, Naścienne
Miejsce montażu	Sufit, Ściana
Strumień świetlny	1400lm
Skuteczność świetlna	93lm/W
Temperatura barwowa	4000K
Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra)	>80
Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM)	SDCM <3
Sposób rozsyłu światłości	bezpośredni
Geometria rozsyłu światłości	symetryczny
Ujednolicony wskaźnik ośnienia	UGR 18 - 23
Średnia luminancja od kąta	<3000
65st	230V AC
Napięcie	15W
Moc	ON/OFF
Sterowanie przewodowe	IP44
Stopień ochrony IP	
Stopień ochrony IK	IK08
Klasa ochronności	II
Materiał dyfuzora	PC
Rodzaj dyfuzora	opalowy
Materiał obudowy	PC
Kolor oprawy	biały -
Kształt oprawy	tworzywo okrągła

Zakres dopuszczalnych
temperatur otoczenia od 0°C do 25°C

Obciążalność obwodów (B10)	23
Obciążalność obwodów (B16)	38
Rodzaj złączki	3-
żywoćność LED powyżej	50000h

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający nie dopuszcza stosowania takiej oprawy

Pytanie 2.

- czy dopuszcza się zastosowanie oprawy liniowe LED o parametrach:

Typ montażu	Nastropowe, Zwieszane
Miejsce montażu	Sufit
Strumień świetlny	3500lm
Skuteczność świetlna	117lm/W
Temperatura barwowa	4000K
Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra) >80	
Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM) SDCM <3	
Sposób rozsyłu światłości	bezpośredni
Geometria rozsyłu światłości	symetryczny
Ujednolicony wskaźnik oślnienia UGR 20 - 24	
Średnia luminancja od kąta 65st	<3000
Napięcie	230V AC
Moc	30W
Sterowanie przewodowe	ON/OFF
Stopień ochrony IP	IP20
Klasa ochronności	I
Materiał dyfuzora	PMMA
Rodzaj dyfuzora	mikropryzmatyczny
Materiał obudowy	Blacha stalowa
Kolor oprawy	RAL9016 struktura
Kształt oprawy	prostokątna
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia	od -20°C do 25°C
żywoćność LED powyżej	50000h

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający nie dopuszcza stosowania takiej oprawy

Pytanie 3.

- czy dopuszcza się zastosowanie oprawy liniowe hermetyczne LED o parametrach:

Typ montażu	Zwieszane, Nastropowe,
Miejsce montażu	Naścienne
Strumień świetlny	Sufit, Ściana
Skuteczność świetlna	4000lm
	148lm/W
Temperatura barwowa	4000K
Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra)	>80
Standardowe odchylenie	
dopasowania kolorów (SDCM)	SDCM <3
Sposób rozsyłu światłości	bezpośredni
Geometria rozsyłu	symetryczny
światłości	230V AC
Napięcie	27W
Moc	ON/OFF
Sterowanie przewodowe	IP66
Stopień ochrony IP	
Stopień ochrony IK	IK08
Klasa ochronności	I
Materiał dyfuzora	PC
Rodzaj dyfuzora	ze strukturą
Materiał obudowy	pryzmatyczną
	PC
Kolor oprawy	Szary
Kształt oprawy	tubularna
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia	od -20°C do 35°C
Obciążalność obwodów	16
(B10)	3-
Rodzaj złączki	polowa
Wymiary	
wysokość:	78mm
szerokość:	82mm
długość:	1060mm
Waga	1.50kg
żywność LED	powyżej 50000h

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający dopuszcza stosowania takiej oprawy

Jednocześnie informujemy że dostępne są oprawy wielu producentów spełniając wymagania SIWZ

Z up. Burmistrza Miasta

[Podpis]
Paweł Łysaneczuk
Z-ca Burmistrza Miasta