

R-III.271.9.2020

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Budowa placu zabaw na Terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Międzyrzec Podlaskim”
–Dostarczenie i montaż urządzeń zabawowych

Miasto Międzyrzec Podlaski jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu wprowadza następujące zmiany :

1. W Załączniku nr 3 – Projekt Wykonawczy w rozdziale V. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNEGO ust.3

treść o brzmieniu:

3. tablica informacyjna – 1 szt.

Tablica wolnostojąca z nadrukiem regulaminu placu zabaw, telefonami alarmowymi obiektu, o wymiarach min. 70x100 cm. Nogi 60x60x2mm dług. 270 (200/70), przykręcane do ramy z tulejami dystansowymi. Rama spawana. Całość zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo. Mocowanie do podłoża na stałe.

Otrzymuje nowe brzmienie:

3. tablica informacyjna – 1 szt.

Tablica wolnostojąca z nadrukiem regulaminu placu zabaw, telefonami alarmowymi obiektu, o wymiarach (dłg x szer x wys) 55 x 5 x 200 cm. Rama spawana. Całość zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo. Mocowanie do podłoża na stałe.

2. W Załączniku nr 3 – Projekt Wykonawczy w rozdziale V. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNEGO ust.6

treść o brzmieniu:

6. kiwak – 1 szt.

Kiwak zebra pojedynczy. Sprężyny ze stali sprężynowej. Średnica sprężyny wynosi min. 200 mm, a średnica pręta z którego jest wykonana to min. 20 mm. Sprężyny oraz ich mocowania są cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV. Mocowania sprężyn specjalnie do zastosowań na placach zabaw, są pozbawione elementów mogących stanowić zagrożenie dla dzieci. Płyty ścianek i siedzisk z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości min.15 mm, odporny na wilgoć i UV. Konstrukcja ze stali nierdzewnej galwanizowanej odpornej na warunki atmosferyczne, malowane farbami poliestrowymi lub dwukrotnie proszkowo. Śruby i mocowania wykonane ze stali nierdzewnej. Zaślepki śrub z poliamidu. Zakończenia słupów w postaci gumowych czopów. Mocowanie fundamentem betonowym. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12. Przedział wiekowy: 1 - 12 lat. Wymiary (dłg x szer x wys) 95 x 80 x 50 cm. Wysokość upadku nie większa niż 60 cm. Wymiary mogą się różnić +/- 10%.

Otrzymuje nowe brzmienie:

6. kiwak – 1 szt.

Kiwak zebra pojedynczy. Sprężyny ze stali sprężynowej. Średnica sprężyny wynosi min. 200 mm, a średnica pręta z którego jest wykonana to min. 20 mm. Sprężyny oraz ich mocowania są cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV. Mocowania sprężyn specjalnie do zastosowań na placach zabaw, są pozbawione elementów mogących stanowić zagrożenie dla dzieci. Płyty ścianek i siedzisk z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości min.15 mm, odporny na wilgoć i UV. Konstrukcja ze stali nierdzewnej galwanizowanej odpornej na warunki atmosferyczne, malowane farbami poliestrowymi lub dwukrotnie proszkowo. Śruby i mocowania wykonane ze stali nierdzewnej. Zaślepki śrub z poliamidu. Zakończenia słupów w postaci gumowych czopów. Mocowanie fundamentem betonowym. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12. Przedział wiekowy: 1 - 12 lat. Wymiary (dłg x szer x wys) 95 x 30 x 80 cm. Wysokość upadku nie większa niż 60 cm. Wymiary mogą się różnić +/- 10%.

3. W Załączniku nr 3 – Projekt Wykonawczy w rozdziale V. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNEGO ust.13

treść o brzmieniu:

13. zjeżdżalnia – 1 szt.

Ślizgi ze stali nierdzewnej. Blacha o grubości min. 2 mm Płyty boczne z polietylenu HDPE o grubości min. 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV. Płyty ścianek i podestów z kolorowego tworzywa HPL o grubości min. 13 mm, odpornego na wilgoć i UV. Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości min. 15 mm, odporny na wilgoć i UV. Konstrukcja ze stali nierdzewnej galwanizowanej odpornej na warunki atmosferyczne, malowane farbami poliestrowymi lub dwukrotnie proszkowo. Śruby i mocowania wykonane ze stali nierdzewnej. Zaślepki śrub z poliamidu. Podest metalowy. Mocowanie fundamentem betonowym. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12. Przedział wiekowy: 3 - 12lat. Wymiary (dłg x szer x wys) 350x600x240 cm. Wysokość upadku nie większa niż 150 cm. Wymiary mogą się różnić +/- 10%.

Otrzymuje nowe brzmienie:

13. zjeżdżalnia – 1 szt.

Ślizgi ze stali nierdzewnej. Blacha o grubości min. 2 mm Płyty boczne z polietylenu HDPE o grubości min. 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV. Płyty ścianek i podestów z kolorowego tworzywa HPL o grubości min. 13 mm, odpornego na wilgoć i UV. Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości min. 15 mm, odporny na wilgoć i UV. Konstrukcja ze stali nierdzewnej galwanizowanej odpornej na warunki atmosferyczne, malowane farbami poliestrowymi lub dwukrotnie proszkowo. Śruby i mocowania wykonane ze stali nierdzewnej. Zaślepki śrub z poliamidu. Podest metalowy. Mocowanie fundamentem betonowym. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12. Przedział wiekowy: 3 - 12lat. Wymiary (dłg x szer x wys) 340x60x240 cm. Wysokość upadku nie większa niż 150 cm. Wymiary mogą się różnić +/- 10%.

4.W Załączniku nr 2 – Kosztorys ofertowy Lp.3

treść o brzmieniu:

Dostarczenie i montaż tablicy informacyjnej z wykonaniem fundamentu z betonu C12/15 i wykonaniem robót ziemnych. Tablica wolnostojąca z nadrukiem regulaminu placu zabaw, telefonami alarmowymi obiektu, o wymiarach min. 70x100 cm. Nogi 60x60x2mm dług. 270 (200/70), przykręcane do ramy z tulejami dystansowymi. Rama spawana. Całość zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo. Mocowanie do podłoża na stałe.

Otrzymuje nowe brzmienie:

Dostarczenie i montaż tablicy informacyjnej z wykonaniem fundamentu z betonu C12/15 i wykonaniem robót ziemnych. Tablica wolnostojąca z nadrukiem regulaminu placu zabaw, telefonami alarmowymi obiektu, o wymiarach min. 55x200 cm. Rama spawana. Całość zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo. Mocowanie do podłoża na stałe.

5.W Załączniku nr 2 – Kosztorys ofertowy Lp.6

treść o brzmieniu:

Dostarczenie i montaż kiwaka zebra z wykonaniem fundamentu z betonu C12/15 i wykonaniem robót ziemnych. Kiwak zebra pojedynczy. Sprężyny ze stali sprężynowej. Średnica sprężyny wynosi min. 200 mm, a średnica pręta z którego jest wykonana to min. 20 mm. Sprężyny oraz ich mocowania są cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV. Mocowania sprężyn specjalnie do zastosowań na placach zabaw, są pozbawione elementów mogących stanowić zagrożenie dla dzieci. Płyty ścianek i siedzisk z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości min.15 mm, odporny na wilgoć i UV. Konstrukcja ze stali nierdzewnej galwanizowanej odpornej na warunki atmosferyczne, malowane farbami poliestrowymi lub dwukrotnie proszkowo. Śruby i mocowania wykonane ze stali nierdzewnej. Zaślepki śrub z poliamidu. Zakończenia słupów w postaci gumowych czopów. Mocowanie fundamentem betonowym. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12. Przedział wiekowy: 1 - 12 lat. Wymiary (dłg x szer x wys) 95 x 80 x 50 cm. Wysokość upadku nie większa niż 60 cm. Wymiary mogą się różnić +/- 10%

Otrzymuje nowe brzmienie:

Dostarczenie i montaż kiwaka zebra z wykonaniem fundamentu z betonu C12/15 i wykonaniem robót ziemnych. Kiwak zebra pojedynczy. Sprężyny ze stali sprężynowej. Średnica sprężyny wynosi min. 200 mm, a średnica pręta z którego jest wykonana to min. 20 mm. Sprężyny oraz ich mocowania są cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV. Mocowania sprężyn specjalnie do zastosowań na placach zabaw, są pozbawione elementów mogących stanowić zagrożenie dla dzieci. Płyty ścianek i siedzisk z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości min. 15 mm, odporny na wilgoć i UV. Konstrukcja ze stali nierdzewnej galwanizowanej odpornej na warunki atmosferyczne, malowane farbami poliestrowymi lub dwukrotnie proszkowo. Śruby i mocowania wykonane ze stali nierdzewnej. Zaślepki śrub z poliamidu. Zakończenia słupów w postaci gumowych czopów. Mocowanie fundamentem betonowym. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12. Przedział wiekowy: 1 - 12 lat. Wymiary (dłg x szer x wys) 95 x 30 x 80 cm. Wysokość upadku nie większa niż 60 cm. Wymiary mogą się różnić +/- 10%

6. W Załączniku nr 2 – Kosztorys ofertowy Lp.13

treść o brzmieniu:

Dostarczenie i montaż zjeżdżalni z wykonaniem fundamentu z betonu C12/15 i wykonaniem robót ziemnych. Ślizgi ze stali nierdzewnej. Blacha o grubości min. 2 mm Płyty boczne z polietylenu HDPE o grubości min. 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV. Płyty ścianek i podestów z kolorowego tworzywa HPL o grubości min. 13 mm, odpornego na wilgoć i UV. Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości min. 15 mm, odporny na wilgoć i UV. Konstrukcja ze stali nierdzewnej galwanizowanej odpornej na warunki atmosferyczne, malowane farbami poliestrowymi lub dwukrotnie proszkowo. Śruby i mocowania wykonane ze stali nierdzewnej. Zaślepki śrub z poliamidu. Podest metalowy. Mocowanie fundamentem betonowym. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017- 12. Przedział wiekowy: 3 - 12lat. Wymiary (dłg x szer x wys) 350x600x240 cm. Wysokość upadku nie większa niż 150 cm. Wymiary mogą się różnić +/- 10%

Otrzymuje nowe brzmienie:


Dostarczenie i montaż zjeżdżalni z wykonaniem fundamentu z betonu C12/15 i wykonaniem robót ziemnych. Ślizgi ze stali nierdzewnej. Blacha o grubości min. 2 mm Płyty boczne z polietylenu HDPE o grubości min. 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV. Płyty ścianek i podestów z kolorowego tworzywa HPL o grubości min. 13 mm, odpornego na wilgoć i UV. Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości min. 15 mm, odporny na wilgoć i UV. Konstrukcja ze stali nierdzewnej galwanizowanej odpornej na warunki atmosferyczne, malowane farbami poliestrowymi lub dwukrotnie proszkowo. Śruby i mocowania wykonane ze stali nierdzewnej. Zaślepki śrub z poliamidu. Podest metalowy. Mocowanie fundamentem betonowym. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017- 12. Przedział wiekowy: 3 - 12lat. Wymiary (dłg x szer x wys) 340x60x240 cm. Wysokość upadku nie większa niż 150 cm. Wymiary mogą się różnić +/- 10%

W załączeniu:

Zal 3 PWYKONAWCZY PO ZMIANIE

Zal 2 - Kosztorys Ofertowy - zmiana 2

Z up. Burmistrza Miasta


Paweł Łysańczuk
Z-ca Burmistrza Miasta