

R-III.271.31.2020

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Kultura bez barier. Remont i doposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzeczu Podlaskim”

Ogłoszenie nr 611594-N-2020 z dnia 2020-11-19 r.

Miasto Międzyrzec Podlaski jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.) wprowadza następujące zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. W Zal 6 - Przedmiar Robót w Lp. 361 d.1.2.7

treść o brzmieniu:

361

d.1.2.7

KNR-W 4-03 1001-11

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS-P16,RS22 o śr.do 47 mm w betonie

m

600 m 600,00

Zmienia się na:

361

d.1.2.7

KNR-W 4-03 1001-11

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS-P16,RS22 o śr.do 47 mm w betonie

m

600+411+547+1367 m 2 925,00

2. W Zal 6 - Przedmiar Robót w Lp. 362 d.1.2.7

treść o brzmieniu:

362

d.1.2.7

KNR-W 4-03 1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

600 m 600,00

Zmienia się na:

362

d.1.2.7

KNR-W 4-03 1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

600+411+547+1367 m 2 925,00

3. W Zal 6 - Przedmiar Robót w Lp. 363 d.1.2.7

treść o brzmieniu:

363

d.1.2.7

KNR 4-03 1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

1,5 m3 1,50

Zmienia się na:

363

d.1.2.7

KNR 4-03 1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

3,9 m3 3,90

4. W Zal 6 - Przedmiar Robót w Lp. 364 d.1.2.7

treść o brzmieniu:

364

d.1.2.7

KNR-W 5-08 0109-04

Rury winidurkowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach(średnicy do 36 mm podłoże betonowe) - średnica 32mm

m

600 m 600,00

Zmienia się na:

364

d.1.2.7

KNR-W 5-08 0109-04

Rury winidurkowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach(średnicy do 36 mm podłoże betonowe) -

średnica 32mm

m

600+411+547+1367 m 2 925,00

5. W Zal 6 - Przedmiar Robót w Lp. 365 d.1.2.7

treść o brzmieniu:

365

d.1.2.7

KNR 5-08 0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekrój żył Cu-6/

Al-12 mm²) wciągane do rur
Przewód U/UTP 4x2x0,5mm kat.6 LSOH
m
1000 m 1 000,00

Zmienia się na:

365

d.1.2.7

KNR 5-08 0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekrój
żył Cu-6/Al-12 mm²) wciągane do rur

Przewód U/UTP 4x2x0,5mm kat.6 LSOH

m

1000+411 m 1 411,00

6. W Zal 7 - Kosztorys Ofertowy w Lp. 361 d.1.2.7

treść o brzmieniu:

361

d.1.2.7

KNR-W 4-03 1001-11

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKL18, RS-P16,RS22 o śr.do 47
mm w betonie

m

600 m 600,00

Zmienia się na:

361

d.1.2.7

KNR-W 4-03 1001-11

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKL18, RS-P16,RS22
o śr.do 47 mm w betonie

m

600+411+547+1367 m 2 925,00

7. W Zal 7 - Kosztorys Ofertowy w Lp. 362 d.1.2.7

treść o brzmieniu:

362

d.1.2.7

KNR-W 4-03 1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

600 m 600,00

Zmienia się na:

362

d.1.2.7

KNR-W 4-03 1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

600+411+547+1367 m 2 925,00

8. W Zal 7 - Kosztorys Ofertowy w Lp. 363 d.1.2.7

treść o brzmieniu:

363

d.1.2.7

KNR 4-03 1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

1,5 m3 1,50

Zmienia się na:

363

d.1.2.7

KNR 4-03 1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

3,9 m3 3,90

9. W Zal 7 - Kosztorys Ofertowy w Lp. 364 d.1.2.7

treść o brzmieniu:

364

d.1.2.7

KNR-W 5-08 0109-04

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach(średnicy do 36 mm podłoże betonowe) - średnica 32mm

m

600 m 600,00

Zmienia się na:

364

d.1.2.7

KNR-W 5-08 0109-04

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach(średnicy do 36 mm podłoże betonowe) -

średnica 32mm

m

600+411+547+1367 m 2 925,00

10. W Zal 7 - Kosztorys Ofertowy w Lp. 365 d.1.2.7

treść o brzmieniu:

365

d.1.2.7

KNR 5-08 0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekrój żył Cu-6/Al-12 mm²) wciągane do rur

Przewód U/UTP 4x2x0,5mm kat.6 LSOH

m

1000 m 1 000,00

Zmienia się na:

365

d.1.2.7

KNR 5-08 0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm²) wciągane do rur

Przewód U/UTP 4x2x0,5mm kat.6 LSOH

m

1000+411 m 1 411,00

11. Uzupełnienie

Zamawiający uzupełnia przedmiar o poz. 365' d.1.2.7

365'

d.1.2.7

KNR 5-08 0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm²) wciągane do rur

Przewód DMX 2x0,22 mm z ekranem miedzianym spiralnym

m

354 m 354,00

12. Uzupełnienie

Zamawiający uzupełnia przedmiar o poz. 127' d.1.2.2

127'

d.1.2.2

KNNR 5 0405-10

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 300 kg - ROZDZIELNICA

OŚWIETLENIA ROT zgodnie z Projektem Budowlano-

Wykonawczym

szt.

1 szt. 1,00

13. Uzupełnienie

Zamawiający uzupełnia przedmiar o poz. 366' d.1.2.7

366'

d.1.2.7

KNR 5-08 0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój

żył Cu-6/Al-12 mm²) wciągane do rur -

Przewód głośnikowy TLgYp 2x1,5 mm²

m

1367 m 1 367,00

14. Uzupełnienie

Zamawiający uzupełnia przedmiar o poz. 493' d.1.3.3

493'

d.1.3.3

KNNR 8 0417-

03 + KNNR 8 0419-03

analogia

Wymiana istniejącego grzejnika stalowego dwupłytkowego o wysokości 600 mm na nowy grzejnik stalowy dwupłytkowy boczno zasilany o wysokości 600 mm o mocy minimum 2800 W wraz z wykonaniem nowych rur przyłącznych o śr. 15 mm i połączeniach spawanych (o długości 2x1,0 m) i montażem zaworu grzejnikowego termostatycznego i zaworu odcinającego powrotnego

kpl.

Przedmiar dodatkowy - długość rury

m 0,00

8 kpl. 8,00

15. Uzupełnienie

Zamawiający uzupełnia Kosztorys Ofertowy o poz. 365' d.1.2.7

365'

d.1.2.7

KNR 5-08 0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm²) wciągane do rur

Przewód DMX 2x0,22 mm z ekranem miedzianym spiralnym

m

354 m 354,00

16. Uzupełnienie

Zamawiający uzupełnia Kosztorys Ofertowy o poz. 127' d.1.2.2

127'

d.1.2.2

KNNR 5 0405-10

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 300 kg - ROZDZIELNICA

OŚWIETLENIA ROT zgodnie z Projektem Budowlano-

Wykonawczym

szt.

1 szt. 1,00

17. Uzupełnienie

Zamawiający uzupełnia Kosztorys Ofertowy o poz. 366' d.1.2.7

366'

d.1.2.7

KNR 5-08 0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój

żył Cu-6/Al-12 mm²) wciągane do rur -

Przewód głośnikowy TLgYp 2x1,5 mm²

m

1367 m 1 367,00

18. Uzupelnienie

Zamawiający uzupełnia Kosztorys Ofertowy o poz. 493' d.1.3.3
493'

d.1.3.3

KNNR 8 0417-

03 + KNNR 8 0419-03

analogia

Wymiana istniejącego grzejnika stalowego dwupłytkowego o wysokości 600 mm na nowy grzejnik stalowy dwupłytkowy boczno zasilany o wysokości 600 mm o mocy minimum 2800 W wraz z wykonaniem nowych rur przyłącznych o śr. 15 mm i połączeniach spawanych (o długości 2x1,0 m) i montażem zaworu grzejnikowego termostatycznego i zaworu odcinającego powrotnego

kpl.

m 0,00

8 kpl. 8,00

19. Uzupelnienie

Zamawiający uzupełnia Kosztorys Ofertowy o poz. 497' d.1.3.3
497'

d.1.3.3

KNNR 8 0417- 03 + KNNR 80419-03

analogia

Przewieszenie (demontaż i ponowny montaż) grzejnika stalowego dwupłytkowego o wysokości 600 mm wraz z wykonaniem nowych rur przyłącznych o śr. 15 mm i połączeniach spawanych (o długości 2x3,0 m)

m 0,00

2 kpl. 2,00

20. Uzupelnienie

Zamawiający uzupełnia przedmiar o poz. 497' d.1.3.3
497'

d.1.3.3

KNNR 8 0417- 03 + KNNR 80419-03

analogia

Przewieszenie (demontaż i ponowny montaż) grzejnika stalowego dwupłytkowego o wysokości 600 mm wraz z wykonaniem

nowych rur przyłącznych o śr. 15 mm i połączeniach
spawanych (o długości 2x3,0 m)
Przedmiar dodatkowy - długość rury
m 0,00
2 kpl. 2,00

21. Uzupełnienie
Zamawiający uzupełnia zał 8.7 rys 1

22. Uzupełnienie
Zamawiający uzupełnia zał 8.7 rys 2

23. Uzupełnienie
Zamawiający uzupełnia zał 8.7 rys 3

24. Uzupełnienie
Zamawiający uzupełnia zał 8.7 rys 4

25. W SIWZ w rozdziale IX. Opis sposobu przygotowywania ofert ust.10

Treść o brzmieniu:

10. Ofertę należy złożyć do dnia 07.12.2020r. do godz. 11:00 w Sekretariacie Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski (pok.22) w zamkniętej kopercie i oznakować w następujący sposób:
Miasto Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski
„Oferta: „Kultura bez barier. Remont i doposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzec Podlaskim”, nr sprawy: R-III.271.31.2020, nie otwierać przed 07.12.2020 r. godz.11:15" opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

Otrzymuje nowe brzmienie:

10. Ofertę należy złożyć do dnia 09.12.2020r. do godz. 11:00 w Sekretariacie Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski (pok.22) w zamkniętej kopercie i oznakować w następujący sposób:
Miasto Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski
„Oferta: „Kultura bez barier. Remont i doposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzec Podlaskim”, nr sprawy: R-III.271.31.2020, nie otwierać przed 09.12.2020 r. godz.11:15" opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

26. W SIWZ w rozdziale X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert ust.1

Treść o brzmieniu:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pocztowej 8 w Międzyrzec Podlaskim - Sekretariat pok. 22 do **dnia 07.12.2020r. do godz. 11:00** i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale IX ust.10 SIWZ.

Otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pocztovej 8 w Międzyrzecu Podlaskim - Sekretariat pok. 22 do **dnia 09.12.2020r. do godz. 11:00** i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale IX ust.10 SIWZ.
27. W SIWZ w rozdziale X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert ust.4

Treść o brzmieniu:

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Strategii i Rozwoju pok. 3, w dniu 07.12.2020 r. o godz. 11:15.

Otrzymuje nowe brzmienie:

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Strategii i Rozwoju pok. 3, w dniu 09.12.2020 r. o godz. 11:15.

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian

W załączeniu:

- Zal 6 - Przedmiar Robót po zmianie
- Zal 7 - Kosztorys Ofertowy po zmianie,
- Zal 8.7 rys 1
- Zal 8.7 rys 2
- Zal 8.7 rys 3
- Zal 8.7 rys 4

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot

Dear Sir,

I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 12th inst.

and in reply to inform you that the same has been forwarded to the proper authorities.

I am, Sir, very respectfully,
Your obedient servant,

J. H. [Name]

[Address]

[Address]

[Address]

[Address]